

Муниципальное автономное учреждение
детский оздоровительный лагерь «Уралец»

Согласовано:

Председатель СТК

Саяфаров Р.А.

« 02 » февраля 2016 г.

Утверждаю:

Директор МАУ ДОЛ «Уралец»

М.С. Мигашкина

« 02 » февраля 2016 г.



ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
для работников МАУ ДОЛ «Уралец»
ПБ – 002 - 2016

1. Общие положения.

- 1.1. Работники МАУ ДОЛ «Уралец» (далее учреждение) обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные «Правилами пожарной безопасности в РФ», введенные в действия приказом № 313 от 18.06.03 Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийным бедствий.
- 1.2. Каждый работник учреждения обязан четко знать и строго выполнять требования пожарной безопасности.
- 1.3. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.
- 1.4. Ответственность за пожарную безопасность зданий и помещений, за противопожарный режим приказом определяет директор учреждения.
- 1.5. Во всех помещениях учреждения на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона противопожарной службы.
- 1.6. Персональная ответственность за обеспечения пожарной безопасности учреждения в соответствии с действующим законодательством возлагается на директора и Заведующего хозяйством.

2. Порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей.

- 2.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и др.
- 2.2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта.
- 2.3. Дороги и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии. О закрытии дороги или проезда к учреждению немедленно сообщать в ПЧ - 80 с указанием подъезда к учреждению.
- 2.4. Временные строения (игровые домики и др.) должны располагаться от других зданий и

сооружений на расстоянии не менее 15 м.

2.5. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, обмазок и т.п.), строительных конструкций, теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться. Обработанные (пропитанные) огнезащитным составом деревянные конструкции должны проверяться не реже 2-х раз в год.

2.6. В зданиях, сооружениях учреждения запрещается:

- хранение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами;
- использовать чердаки для организации производственных участков, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов;
- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, фойе;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением ЛВЖ и ГЖ, а также проводить отогревание замерзших труб с применением открытого огня;
- оставлять неубранным промасленный протирочный материал;
- загромождать эвакуационные пути и выходы различными изделиями, отходами, мусором, а также забивать двери;
- устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

2.7. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в 5 лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.

2.8. Двери чердачных помещений и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов эксплуатации, производстве пожароопасных работ.

3.1. Составление, разбавление всех видов красок необходимо производить в изолированных помещениях у наружной стены, оконными проемами или открытыми площадками. Лакокрасочные материалы допускается размещать в кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта.

3.2. Мытье полов, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается.

3.3. Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета 2 огнетушителя и кошма на 100 м помещения.

3.4. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные выходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации.

3.5. Электродвигатели, светильники, электропроводки, распределительные устройства должны регулярно очищаться от пыли, ЛВЖ и ГЖ.

3.6. Места размещения огнетушителей должны обозначаться соответствующими указательными знаками.

3.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

4. Порядок и нормы хранения и транспортировки взрывоопасных и пожароопасных веществ.

4.1. Лакокрасочные материалы допускается размещать в кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности.

4.2. Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно стоящих складских помещениях. При хранении негашеной извести следует предусматривать мероприятия, предотвращающие попадание влаги и воды.

5. Места курения, применение открытого огня и проведение огневых работ.

5.1. Курение в помещении и на территории учреждения запрещено.

5.2. Разведение костров, сжигание отходов и тары, сухой листвы и травы, тополиного пуха на территории учреждения не разрешается.

5.3. На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель объекта должен оформить наряд-допуск.

5.4. Места проведения огневых работ следует обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

5.5. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты. Окна, в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть по возможности открыты.

5.6. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов.

6. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержание и хранение спецодежды.

6.1. Использованные обтирочные материалы следует собирать в емкости их негорючего материала с закрывающейся крышкой. Ежедневно по окончании рабочей смены содержимое емкостей должно удаляться за пределы здания.

6.2. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в специально отведенных для этой цели местах.

7. Обязанности и действия работников при пожаре.

7.1. Правила вызова пожарной охраны:

- работник, обнаруживший очаг возгорания, немедленно сообщает о пожаре директору учреждения (или лицам, его заменяющим) и в ПЧ - 80 по телефону № 01 или 74 777.

7.2. Правила аварийной остановки технологического оборудования, вентиляции и электрооборудования:

- рабочий по обслуживанию зданий и сооружений в 1 смену, электрик во 2 смену и сторож в ночную смену в случае пожара отключают в щитовой рубильник подачи электроэнергии, систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях;

- при более сложной категории пожара отключается центральный (общий) рубильник в щитовой.

7.3. Правила применения средств пожаротушения и установок пожарной машины:

Заведующий хозяйством

- организует немедленное тушение пожара силами технических работников учреждения и имеющимися средствами пожаротушения,
- организует встречу пожарных машин, четко информирует начальника прибывшей части о том, где очаг пожара, ПК в здании и емкости с водой вне здания, о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и о других сведениях.

7.4. Порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей.

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства,
- дежурными 1 этажа эвакуируются документы, орг. техника и аудиовидеотехника из кабинета директора,
- кладовщиком и работниками кухни эвакуируются продукты питания вначале без тары, в мешках и коробках, затем в закрытой таре,
- медицинские и технические работники мед. блока эвакуируют в первую очередь спирт и медикаменты, затем медицинское оборудование и инвентарь,
- со 2-3 этажей техническими работниками эвакуируется в первую очередь аудио-видеоаппаратура, бытовая техника, затем мягкий инвентарь,
- водителями в первую очередь эвакуируются автомобили, затем наиболее ценные запасные части.

7.5. Порядок осмотра и приведение в пожар взрывобезопасное состояние всех помещений учреждения:

- после сообщения начальником прибывшей на пожар части о том, что очаг возгорания ликвидирован, необходимо совместно с пожарными, электриком, рабочим по обслуживанию зданий и сооружений, руководителем учреждения и заведующим хозяйством осмотреть место пожара, оценить ущерб,
- силами работников лагеря навести порядок в помещениях,
- после разрешения соответствующих служб и органов начать ремонт.